

# Inspektionscertifikat

Rekvireret af / Foretaget hos:

EjerID: 50261-002

Revision 01

Dansk Mobil Køkken  
Industriparken 20  
7321 Gadbjerg

Certifikat er udstedt iht. Bek. 880 af 03/07/2014 ”bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner” og på baggrund af Inspektionsrapport EjerID: 50261-002, den, 12. juli 2016

**Konstruktion der er certificeret**

Ørsted Rammetelt/partytelt med ben højde på 2,75m og op til 30m i længden – med max 2 stk. tilhørende køkken-, køl/frys og opvaskevogn. 10 moduler af 3m i 9m bredde er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åserør i galvaniseret stål. Teldugen er udført i brandhæmmende pvc.

**Konstruktionen må anvendes**

Personbelastninger er fastlagt op til 3,5 person/m<sup>2</sup> for stående personer (Ingen inventar opstilling)

Vejrforhold:

TELT 9m party	Evakuering er nødvendig ved vindhastigheder over							
	I		II		III		IV	
Terrænkategori	Uden	Med	Uden	Med	Uden	Med	Uden	Med
Barduner								
December, Januar, Februar	12 m/s	15 m/s	17 m/s	17 m/s	16 m/s	20 m/s	17 m/s	21 m/s
Marts, April, Oktober, November	13 m/s	17 m/s	19 m/s	19 m/s	18 m/s	23 m/s	18 m/s	24 m/s
Maj, September	15 m/s	19 m/s	22 m/s	22 m/s	20 m/s	24 m/s	21 m/s	24 m/s
Juni, Juli, August	17 m/s	22 m/s	24 m/s	24 m/s	23 m/s	24 m/s	24 m/s	24 m/s

Overvågning af vindforhold (basis vind) via vejrudsigt. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Terrænkategori I

Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.

Terrænkategori II

Område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde.

Terrænkategori III

Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som fx landsbyer, forstadsområder, permanent skov).

Terrænkategori IV

Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m.

Teltet må ikke udsættes for snelast, det forudsættes, at teltet opvarmes eller ryddes for sne løbende

**Særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.**

Køkkenvognene indgår som ballast til konstruktionen. Opstilling uden barduner skal forankringen ved rammefoden kunne klar et lodretløft på 205 kg. Opstilling med barduner skal forankringen ved rammefoden kunne klar et lodretløft på 313 kg og for bardun skal forankringen ved kunne klar et lodret-/vandretløft på 339 kg.

Der må maksimalt ophænges byrder på 2 stk. á 25 kg pr. teltramme samtidigt.

Ophængningspunkterne skal være enten i kippen eller i de punkter, hvor de kan fastgøres en gavlsøjle.

Certificeringen skal fornyes 12. juli 2021

Teltet må kun opstilles og nedtages af teltudlejeren og hans personale. Der må ikke ændres på teltkonstruktionen opstilling uden tilladelse fra teltejer.

Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugerne af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold.

Inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Såfremt konstruktionen ændrer udformning, skal der indhentes en ny certificering.

Certifikat udført af:

Flemming Villads Jørgensen

Titel: Inspektør

Firma: Midtconsult

